



תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

תעודה זו מחליפה חלק מתעודת בדיקה מס' 2023/683_ שהונפקה בתאריך 19/06/2023.
יש לבטל את תעודה מספר 2023/683_ ולהתייחס לתעודה זו בלבד.

דף 1 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר:	2023/691	הזמנה מספר:	2023/0093
תאריך אישור תעודה:	19/06/2023	תאריך הוצאת תעודה:	19/06/2023
תאריך הדיגום:	13/06/2023	שם הדוגם:	גיא אלוני
תאריך קבלת דגימה:	13/06/2023 10:54	נעשה שימוש בשירותי הדיגום של המעבדה:	כן
מקום הדיגום:	ישוב: גבעתיים מחוז תל אביב	אתר:	מתקן טיפול פחם פעיל באר ג' גבעתיים
מזמין בדיקה:	אירית אופיר ODIS-Filtering LTD	לשכה:	תל אביב
מזמין בדיקה:	אירית אופיר ODIS-Filtering LTD	פקס:	טלפון: 03-9258500
מזמין בדיקה:	אירית אופיר ODIS-Filtering LTD	כתובת:	רח היצירה 20, פ"ת
מזמין בדיקה:	אירית אופיר ODIS-Filtering LTD	דוא"ל:	irit.o@odis.co.il
סוגי בדיקה:	VOC תוספת 1	בדיקות נוספות:	ערך סכומי יחסי - חומרי הדברה, ערך סכומי יחסי-חומרים אורגניים ממקור תעשיתי

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

שם פרמטר	יחידות	ריכוז מירבי מותר ¹	MRL ²	תוצאות	
				שם מבצע/תאריך ³	שיטת הבדיקה
אתילן דיברומיד	מקג/ל	0.05	0.005	ויקטוריה פרלין	EPA 524.2 VOC
1,2-דיברומו-3-כלורופ רפאן	מקג/ל	0.3	0.03	ויקטוריה פרלין	EPA 524.2 VOC
1,2 דיכלורופרופאן	מקג/ל	5	0.1	ויקטוריה פרלין	EPA 524.2 VOC
ערך סכומי יחסי - חומרי הדברה		1.5	0	UNK	Default

הבדיקות הנוכלות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 3

הזמנה מספר: 2023/0093	תעודת בדיקה מספר: 2023/691
-----------------------	----------------------------

המשך דוח תוצאות

שיטת הבדיקה	שם מבצע/ תאריך ³	תוצאות	MRL ²	ריכוז מירבי מותר ¹	יחידות	שם פרמטר
		202306000266 NW00016003 באר ג גבעתיים מי גלם מתקן הפקה				
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	<MRL	0.1	300	מקג/ל	אתילבנזן
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	<MRL	0.1	5	מקג/ל	בנזן
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	8.9	0.1	10	מקג/ל	1,1-דיכלוראתילן
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	<MRL	0.1	50	מקג/ל	ציס-1,2-דיכלוראתילן
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	<MRL	0.1	50	מקג/ל	טרנס-1,2-דיכלוראתילן
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	0.2	0.1	4	מקג/ל	1,2-דיכלורואתאן
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	<MRL	0.1	75	מקג/ל	1,4-דיכלורובנזן
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	<MRL	0.5	5	מקג/ל	דיכלורואתאן
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	<MRL	0.05	0.5	מקג/ל	ויניל כלוריד
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	<MRL	0.1	700	מקג/ל	טולואן
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	4.5	0.1	10	מקג/ל	טטראכלורואתילן
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	<MRL	0.1	200	מקג/ל	1,1,1-טריכלורואתאן
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	<MRL	0.1	5	מקג/ל	1,1,2-טריכלורואתאן
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	<MRL	0.1	20	מקג/ל	טריכלורואתילן
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	<MRL	0.1	70	מקג/ל	1,2,4-טריכלורובנזן
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	0.3	0.1	80	מקג/ל	כלורופורם
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	<MRL	0.1	600	מקג/ל	1,2-דיכלורובנזן
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	<MRL	0.1	100	מקג/ל	מונוכלורובנזן
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	<MRL	0.1	50	מקג/ל	סטירן
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	0.1	0.1	4	מקג/ל	פחמן טטראכלוריד

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;

אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.

תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 3 מתוך 3

הזמנה מספר: 2023/0093	תעודת בדיקה מספר: 2023/691
-----------------------	----------------------------

המשך דוח תוצאות

שיטת הבדיקה	שם מבצע/ תאריך ³	תוצאות	MRL ²	ריכוז מירבי מותר ¹	יחידות	שם פרמטר
		202306000266				
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	NW00016003 באר ג גבעתיים מי גלם מתקן הפקה	0.1	500	מקג/ל	קסילן
Default	UNK	1.42		1.5		ערך סכומי יחסי-חומרים אורגניים ממקור תעשייתי

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.
2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי
3. תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, תי"א, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

*** סוף תעודה ***

שם מאשר: ד"ר ילנה רבינוביץ

תפקיד: מנהלת יחידה לכימיה של מים

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014