



22 במאי 2024

**הנדון: מכרז 02/2024 לתכנון, אספקה, הרכבה, הרצה והפעלה של מערכת לטיוב מי בארות שבאחריות**

**מי גבעתיים ואספקת המים כמי שתייה**

**מסמך הבהרות מספר 1, הודעה על קיום סיור מציעים נוסף (למציעים שלא נטלו חלק בסיור הקודם),**

**והארכת המועד להעברת שאלות ו/או בקשות (ללא שינוי מועד הגשת ההצעות!)**

1. בעקבות שאלות שהועלו על ידי משתתפים פוטנציאליים במכרז שבנדון והצורך לחדד מספר סוגיות, מודיעה בזאת חברת מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ (להלן: "החברה"), על שינויים והבהרות, כפי שיפורט להלן.
2. נוסח מסמך הבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.
3. מסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת המציע, לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע.
4. למען הסר ספק, מענה החברה להלן מתייחס לסוגיות אותן סברה החברה שיש להבהיר בלבד. אם וככל שישנן בקשות שאין להן התייחסות בטבלה להלן, הרי שבקשות אלה נדחו, ויתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי.
5. החברה מבקשת להבהיר כי היא תקיים מפגש מציעים נוסף **למציעים שלא נטלו חלק ולא השתתפו במפגש הקודם, שכן השתתפות במפגש הינה תנאי סף להגשת ההצעה**. המפגש יתקיים ביום ראשון, ה- 26.5.2024 בשעה 09:30. מקום המפגש הנו במשרדי החברה ברחוב כורזין 1 קומה 5 גבעתיים. בסיום מפגש המציעים שיתקיים במשרדי החברה, תתבצע יציאה לסיור באתרים מושא המכרז (אין חובה להשתתף בסיור, אלא רק במפגש).
6. המועד האחרון להעברת בקשות ו/או שאלות יידחה ליום רביעי, ה-29.05.2024 עד השעה 14:00. הוראות בדבר העברת השאלות הנן כמפורט בסעיף 9 למסמכי המכרז.
7. תשומת לב המציעים מופנית לכך שהמועד להגשת ההצעות **לא ידחה**, ויוותר על כנו – **בתאריך 09.06.2024 החל מהשעה 9:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00**.

מס"ד	שאלה/בקשה	תשובה/מענה
1	<p>תנאי סף 5.1 – נבקש לעדכן את הנוסח לנוסח הבא (המסומן באדום):</p> <p>"משמעות המונח "תכנון, הקים והשלים ביצוע" היא כי המציע ביצע תכנון מפורט בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו, הקים את מתקן הטיוב (כולל אספקה והתקנה) בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו, וכי נכון למועד להגשת הצעות המתקן סיים תקופת הרצה, הוא התקבל על ידי מזמין העבודות ומספק מים מי שתייה המותרים לשתייה <b>לפחות בשניים (2) מן המתקנים המוזכרים</b>, לפי כל הוראות דין."</p>	<p>הבקשה מתקבלת.</p>
2	<p>תנאי סף 5.1 – נבקש לעדכן את הנוסח לנוסח הבא (המסומן ב"עקוב אחר שינויים"):</p> <p>"המציע תכנון, הקים והשלים ביצוע החל מתאריך <b>1.1.2010</b> ואילך של <b>לפחות שלושה (3) מתקנים לטיוב ו/או התפלת מים כאשר לפחות שניים—אחד (21) מן המתקנים הנם בטכנולוגיה של פחם פעיל להרחקת מיקרו מזהמים אורגנים, וכל אחד משלושת המתקנים הינו—בעל יכולת ספיקה של 50 מק"ש לפחות, ומטפל ומסוגל לטפל</b></p>	<p>הבקשה נדחית.</p>

	בכמות של לפחות 300,000 מ"ק לשנה."	
<p>תנאי הסף 5.3 יעודכן אך ורק לגבי הדוגם, וינוסח באופן הבא:</p> <p>"5.3 המציע מעסיק ביחסי יחסי עובד-מעביד את העובדים המפורטים להלן אשר עוסקים בתפעול ואחזקה של מתקן טיפול במים אחד (1) לפחות הפעיל החל מאילך 1.1.2018 ואילך ואשר עומדים בתנאים הבאים:</p> <p>5.3.1 דוגם מים אחד לפחות סוג א' מוסמך ומאושר נכון למועד הגשת ההצעות במכרז ע"י משרד הבריאות או לחילופין יציג המציע דוגם מים אחד לפחות סוג א' מוסמך ומאושר על ידי משרד הבריאות וזאת עד ולא יאוחר מ-30 ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה במכרז"</p> <p>5.3.2 מפעיל מתקני מים אחד לפחות בעל תעודה הסמכה בתוקף למועד הגשת מסמכי המכרז מאת משרד הבריאות למפעילי מתקני מים אשר מועסק על ידו לתקופה של 12 חודשים לפחות לפני המועד להגשת ההצעות.</p> <p>* אין מניעה להציג את אותו העובד אם הוא עומד בתנאי סף 5.3.1 וגם בתנאי סף 5.3.2."</p> <p>החברה מבקשת להבהיר כי אמת המידה הנוגעת לניקוד עבור העסקת הדוגם <b>לא תשונה, ותיוותר בעינה בנוסח המקורי</b>. כלומר, יינתן ניקוד עבור דוגם המועסק נכון <b>למועד להגשת ההצעות למכרז</b> (לתקופה של 12 חודשים לפחות ממועד זה).</p>	<p>תנאי סף 5.3.1 - נבקש לעדכן את הנוסח לנוסח הבא (המסומן באדום):</p> <p>"דוגם מים אחד לפחות סוג א' מוסמך ומאושר, <b>נכון למועד 30 יום לאחר הודעת הזכייה במכרז</b>, ע"י משרד הבריאות."</p>	<p>3</p>

<p>מדובר על מענה <u>אנושי</u> טלפוני שמסוגל לקבל פניות ולהעבירם לגורמים המקצועיים, תוך עמידה בדרישות ה-SLA לשירות שנקבע במפרט.</p>	<p>תנאי סף 5.4 - "המציע מפעיל, בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו, מוקד שירות לקבלת קריאות 24/7, 365 ימים בשנה, וכן מחלקת שירות וצוות עובדים לתיקון וטיפול בתקלות, הזמינים בימים ראשון - חמישי בין השעות 07:00-17:00 ובימי שישי - שבת ובימי חג וערבי חג, זמין לביצוע, תוך 8 שעות ממועד הקריאה."</p> <p>נבקש להסביר למה הכוונה מוקד שירות לקבלת קריאות 24/7, 365 ימים בשנה?</p>	<p>4</p>
<p>אכן מדובר על טעות סופר. הערך הנכון הוא 0.3 מקג/ל.</p>	<p>3.1.3 תיאור מערכת הטיוב (מפרט טכני) - נבקש להבהיר:</p> <p>עפ"י תקנות בריאות העם, הריכוז המירבי המותר של 2,1 דיברומו-3 - כלורופרפראן הוא 0.3 מקג/ל ולא 0.03 מקג/ל כפי שמופיע בטבלה (יתכן ונפלה טעות סופר).</p>	<p>5</p>
<p>יש להתייחס לטבלה בתוספת 20%.</p>	<p>3.1.3 תיאור מערכת הטיוב (מפרט טכני) - נבקש להבהיר:</p> <p>בטבלה מופיע: ריכוז מירבי לצרכי תכנון במי הגלם הנדרש ע"י מי גבעתיים.</p> <p>בסעיף 5.10 (3) כתוב: הספק יפרט את יכולת הספיחה של הפחם הפעיל ל VOC על פי הערכים המפורטים בטבלה הטכנית וכן את התחייבויותיו לאורך חיים של הפחם הפעיל בעמודות לכמות מי גלם (כמות מקסימלית של מי גלם) שתטופל בריכוז הנתון של המזהם בתוספת 20%.</p>	<p>6</p>

	האם להתייחס לטבלה של רמת הזיהום או לאנליזות בתוספת של 20%?	
7	<p>3.1.3 תיאור מערכת הטיוב (מפרט טכני) - נבקש להבהיר:</p> <p>(1) הערך המירבי של ריכוז המזהם המותר במי שתייה לא יעלה על 30% מהערך המירבי במותר למי שתייה על פי התקנות.</p> <p>(2) למרות האמור לעיל מי גבעתיים רשאית לאפשר לספק להזרים עד 50% מהערך המירבי המותר בתקנות.</p> <p>(3) האם נדרש להתחייב ל-30% או 50% מהערך המירבי המותר בתקנות?</p>	<p>נדרש להתחייב ל-30%.</p> <p>החלטה על הזרמה עד 50% תהיה במקרים <b>חריגים</b> בלבד, ונתונה להחלטה בלעדית של מי גבעתיים ולאישור משרד הבריאות.</p>
8	<p>במסמכי המכרז מצוין נספח 3 הכולל שרטוטים כגון תזרים תהליך. במסמכי המכרז שפורסמו לא נכלל נספח 3, האם מתוכנן לספק את התוכן של נספח 3?</p>	<p>הנספח הועלה לאתר החברה, ועל המציעים להורידו מן האתר.</p>
9	<p>האם ניתן לקבל את מסמכי המכרז ואת המפרט הטכני בקובץ וורד?</p>	<p>הבקשה נדחית.</p>

בברכה,  
מי גבעתיים